



BETRIEBSANLEITUNG

DE

Original

HIPACE 1800

Turbopumpe

PFEIFFER  **VACUUM**

Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Anleitung	3
1.1	Gültigkeit	3
1.2	Konventionen	3
2	Sicherheit	5
2.1	Sicherheitsmaßnahmen	5
2.2	Schutzausrüstung	6
2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
2.4	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	7
3	Transport und Lagerung	8
3.1	Transport	8
3.2	Lagerung	8
4	Produktbeschreibung	9
4.1	Produktidentifikation	9
4.2	Funktion	11
4.3	Einsatzbereich	12
5	Installation	13
5.1	Aufstellung	13
5.2	Vorbereitende Arbeiten	13
5.3	Montage	13
5.4	Betriebsmittel einfüllen	17
5.5	Anschlüsse an der Turbopumpe	18
6	Betrieb	25
6.1	Inbetriebnahme	25
6.2	Betriebsarten	26
6.3	Funktionsbeschreibung	26
6.4	Überwachung des Betriebszustands	27
6.5	Ausschalten und Fluten	27
7	Wartung / Austausch	29
7.1	Wartungsintervalle und -zuständigkeiten	29
7.2	Betriebsmittel wechseln	29
7.3	Antriebselektronik austauschen	31
8	Außerbetriebnahme	33
8.1	Stillsetzen für längere Zeit	33
8.2	Wiederinbetriebnahme	33
8.3	Entsorgung	33
9	Störungen	34
9.1	Störungsbehebung	34
10	Service	35
11	Ersatzteile HiPace 1800	36
12	Zubehör	37
13	Technische Daten und Maßbilder	38
13.1	Allgemeines	38
13.2	HiPace 1800 / HiPace 1800 U	38
13.3	HiPace 1800 C / HiPace 1800 U C	39
13.4	Maße	40
	Konformitätserklärung	41

1 Zu dieser Anleitung

1.1 Gültigkeit

Diese Betriebsanleitung ist ein Kundendokument der Firma Pfeiffer Vacuum. Die Betriebsanleitung beschreibt das benannte Produkt in seiner Funktion und vermittelt die wichtigsten Informationen für den sicheren Gebrauch des Gerätes. Die Beschreibung erfolgt nach den geltenden EU-Richtlinien. Alle Angaben in dieser Betriebsanleitung beziehen sich auf den aktuellen Entwicklungsstand des Produktes. Die Dokumentation behält ihre Gültigkeit, sofern kundenseitig keine Veränderungen am Produkt vorgenommen werden.

Aktuelle Betriebsanleitungen sind auch über www.pfeiffer-vacuum.de verfügbar.

Mitgelte Doku- mente

HiPace 1800	Betriebsanleitung
Betriebsanleitung "Antriebs elektronik TC 1200"	PT 0239 BN*
Konformitätserklärung	Bestandteil dieser Anleitung

*auch verfügbar über www.pfeiffer-vacuum.de

1.2 Konventionen

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise in Pfeiffer Vacuum Betriebsanleitungen sind ein Ergebnis aus durchgeführten Risikobewertungen und Gefahrenanalysen und orientieren sich an internationalen Zertifizierungs-Standards nach UL, CSA, ANSI Z-535, SEMI S1, ISO 3864 und DIN 4844. Im vorliegenden Dokument sind folgende Gefahrenstufen und Informationshinweise berücksichtigt:

GEFAHR
Unmittelbar bevorstehende Gefahr Kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
WARNUNG
Möglicherweise bevorstehende Gefahr Kennzeichnet eine bevorstehende Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT
Möglicherweise bevorstehende Gefahr Kennzeichnet eine bevorstehende Gefahr, die zu leichten Verletzungen führen kann.
HINWEIS
Gebot oder Hinweis Aufforderung zu einer Tätigkeit oder Information über Eigenschaften, deren Missachtung zu Sachschäden führen kann.

Piktogramme



Verbot einer Handlung oder Tätigkeit im Zusammenhang mit einer Gefahrenquelle, deren Missachtung zu schwerwiegenden Unfällen führen kann



Warnung vor der mit dem Piktogramm dargestellten Gefahr



Gebot einer Handlung oder Tätigkeit im Umgang mit einer Gefahrenquelle, deren Missachtung zu schwerwiegenden Unfällen führen kann



Wichtige Information zum Produkt oder zu diesem Dokument

Anweisung im Text

→ Arbeitsanweisung: Hier müssen Sie etwas tun.

Abkürzungen

DCU:	Display Control Unit
HPU:	Handheld Programming Unit
TC:	Antriebselektronik Turbopumpe
PB:	Profibus-Ausführung
DN:	DeviceNet-Ausführung

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole werden auf den folgenden Abbildungen einheitlich verwendet:

-  Hochvakuumflansch
-  Vorvakuumflansch
-  Elektroanschluss
-  Kühlwasseranschluss
-  Flutanschluss
-  Sperrgasanschluss

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitsmaßnahmen



Informationspflicht

Jede Person, die sich mit der Installation, dem Betrieb oder der Instandhaltung der Vakuumpumpe befasst, muss die sicherheitsrelevanten Teile dieser Betriebsanleitung lesen und befolgen.

→ Der Betreiber ist verpflichtet, jede Bedienperson auf Gefahren, die von der Vakuumpumpe, dem gepumpten Medium oder von der gesamten Anlage ausgehen, aufmerksam zu machen.



Installation und Betrieb von Zubehör

Pfeiffer Vacuum Pumpen können mit einer Reihe von angepasstem Zubehör ausgestattet werden. Installation, Betrieb und Instandhaltung von Anschlussgeräten sind detailliert in Betriebsanleitungen der Einzelkomponenten beschrieben.

→ Informationen zu Bestellnummern von Komponenten siehe Kapitel "Zubehör".
→ Nur Originalzubehör verwenden.



HINWEIS

Überprüfung des Sicherheitssystems gegen Überdrehzahl

Um die Funktion des integrierten Sicherheitssystems gegen Überdrehzahl zu gewährleisten, muss die Pumpe mindestens einmal jährlich aus dem Stillstand hochfahren.

→ Pumpe ausschalten und völligen Stillstand (Drehzahl = 0 Hz) abwarten.
→ Pumpe gemäß Anweisungen dieser Betriebsanleitung hochfahren.



WARNUNG

Gefahr durch unsichere Elektroinstallation

Der sichere Betrieb nach der Installation liegt in der Verantwortung des Betreibers.

→ Keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Gerät vornehmen.
→ Für sichere Integration in einen Not-Aus-Sicherheitskreis sorgen.
→ Pfeiffer Vacuum für spezielle Anforderungen konsultieren.



WARNUNG

Gefahr durch fehlende Netztrenneinrichtung

Pumpe und Antriebselektronik sind nicht mit einer Netztrenneinrichtung ausgestattet. Installation einer betreiberseitigen Netztrenneinrichtung gemäß SEMI-S2.

→ Leistungsschalter mit einem Ausschaltvermögen von min. 10.000 A vorsehen.



WARNUNG

Gefahr des elektrischen Schlags

Bei Defekt können die mit dem Netz verbundenen Teile unter Spannung stehen.

→ Den Netzanschluss immer frei zugänglich halten, um die Verbindung jederzeit trennen zu können.

- Kein Körperteil dem Vakuum aussetzen.
- Alle Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Einhaltung aller Schutzmaßnahmen regelmäßig überprüfen.
- Immer sichere Verbindung zum Schutzleiter (PE) gewährleisten (Schutzklasse I).
- Während des Betriebs Steckverbindungen nicht lösen.
- Vor Arbeiten am Hochvakuumflansch Stillstand des Rotors abwarten.
- Leitungen und Kabel von heißen Oberflächen (> 70 °C) fernhalten.
- Turbopumpe niemals mit Reinigungsmittel füllen oder betreiben.

- Turbopumpe nicht mit offenem Hochvakuumflansch betreiben.
- Pumpe nicht eigenmächtig umbauen oder verändern.
- Beim Einsenden der Turbopumpe Versandhinweise beachten.

2.2 Schutzausrüstung

In bestimmten Situationen erfordert der Umgang mit Vakuumpumpen das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung. Betreiber, bzw. Arbeitgeber sind verpflichtet, bedienenden Personen eine entsprechende Ausrüstung zur Verfügung zu stellen.



GEFAHR

Gesundheitsgefahr durch schädliche Stoffe bei Wartung oder Installation

Vakuumpumpen, Komponenten und Betriebsmittel können prozessbedingt durch toxische, reaktive oder radioaktive Substanzen kontaminiert sein.

→ Geeignete Schutzausrüstung bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten oder bei Wiederinstallation der Pumpen tragen.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herabfallende Gegenstände

Beim Transport der Vakuumpumpen von Hand besteht Verletzungsgefahr durch entgleitende und herabfallende Gewichte.

- Kleine und mittlere Vakuumpumpen mit beiden Händen transportieren.
- Vakuumpumpen > 20 kg mit geeignetem Hebwerkzeug transportieren.
- Sicherheitsschuhe mit Zehenschutz gemäß EN 347 tragen.



VORSICHT

Verletzungsgefahr an heißen Oberflächen

Vakuumpumpen werden beim Betrieb heiß.

- Vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten Pumpe abkühlen lassen.
- Ggf. Schutzhandschuhe gemäß EN 420 tragen.



VORSICHT

Verletzungsgefahr an scharfen Kanten

Rotor- und Statorscheiben von Turbopumpen besitzen sehr scharfe Kanten.

- Vor allen Arbeiten völligen Stillstand der Pumpe abwarten.
- Nicht in den Hochvakuumflansch greifen.
- Ggf. Schutzhandschuhe gemäß EN 420 tragen.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung



HINWEIS

CE Konformität

Die Konformitätserklärung des Herstellers erlischt, wenn das Originalprodukt vom Betreiber verändert oder Zusatzeinrichtungen installiert werden!

→ Nach Einbau in eine Anlage ist der Betreiber verpflichtet, vor der Inbetriebnahme die Konformität des Gesamtsystems im Sinne der geltenden EU-Richtlinien zu überprüfen und entsprechend neu zu bewerten.

- Die Vakuumpumpe darf nur zur Vakuumerzeugung eingesetzt werden.
- Turbopumpe nur in Verbindung mit geeigneter Vorpumpe betreiben.

2.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz erlischt jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsanspruch. Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt jeder Einsatz zu Zwecken, die von den oben genannten abweichen, insbesondere:

- der Transport, die Installation oder der Betrieb der Pumpe in ungünstiger Raumlage
- das Pumpen von korrosiven Gasen (Ausnahme: Pumpen in C-Version)
- das Pumpen von korrosiven Gasen ohne Sperrgas (nur Pumpen in C-Version)
- das Pumpen von explosiven Medien
- das Pumpen von kondensierenden Dämpfen
- der Betrieb mit unzulässig hohem Gasdurchsatz
- der Betrieb mit unzulässig hohem Vorvakuumdruck
- der Betrieb im falschen Gasmodus
- der Betrieb mit einer zu hohen eingestrahlten Wärmeleistung
- das Fluten mit unzulässig hohen Flutraten
- der Einsatz der Geräte in Bereichen mit ionisierender Strahlung
- der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen
- der Einsatz der Geräte in Anlagen, in denen stoßartige Belastungen und Vibrationen oder periodische Kräfte auf die Geräte einwirken
- die Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen, die nicht in dieser Anleitung genannt wurden
- die Befestigung der Pumpe an ihrem Unterteil

warranty seal

PFEIFFER  **VACUUM**

Verschlusssiegel

Das Produkt ist ab Werk versiegelt. Beschädigung oder Entfernen eines Verschlusssiegels führt zum Verlust der Gewährleistung.

→ Produkt während der Gewährleistungszeit nicht öffnen!

→ Bei prozessbedingt kürzeren Wartungsintervallen Pfeiffer Vacuum Service verständigen.

3 Transport und Lagerung

3.1 Transport

Zwei Ringschrauben sind bei Lieferung mit der Pumpe verschraubt.



HINWEIS

Typenspezifische Einbaulagen beachten!

Unzulässige Einbaulagen führen zu Verschmutzungen des Prozessvakuaums oder zu Schäden an der Pumpe.

- Eigenschaftenkürzel hinter der Modellbezeichnung auf dem Typenschild beachten!
- Piktogramme auf dem Pumpengehäuse beachten!
- Pumpe mit Betriebsmittelfüllung nicht transportieren oder kippen!




Abb. 1: Transport von HiPace 1800




Abb. 2: Transport von HiPace 1800 U



WARNUNG

Gefahr durch herabstürzende und pendelnde Lasten!

Beim Anheben der Pumpe besteht Gefahr durch herabstürzende Teile.

- Den Aufenthalt von Personen unterhalb der angehobenen Last verhindern.
- Den Bereich unterhalb der Pumpe absperren und beaufsichtigen.

- Turbopumpe nur in der gültigen Orientierung und mit senkrecht stehender Rotorachse transportieren.
- Geeignetes Hebwerkzeug an **beiden** Ringschrauben befestigen.
 - Auf vorschriftsmäßige Befestigung achten (z.B. maximaler Öffnungswinkel zur Längsachse der Pumpe).
 - Keine zusätzlichen Gewichte (z.B. Vakuumkammer) anheben.
- Pumpe senkrecht aus der Verpackung heben.
- Transportbehälter der Vakuumpumpe wiederverwenden.
 - Vakuumpumpen möglichst in ihrer Originalverpackung transportieren oder versenden.
- Schutzdeckel von Hoch- und Vorvakuumseite erst unmittelbar vor dem Anschluss entfernen.
- Original-Schutzdeckel aufbewahren.
- Die Ringschrauben können nach dem Transport demontiert werden.

3.2 Lagerung

- Flanschöffnungen mit den Original-Schutzdeckeln verschließen.
- Weitere Anschlüsse mit entsprechenden Schutzdeckeln verschließen.
- Pumpe nur in Innenräumen bei Temperaturen von -25 °C bis +55 °C lagern.
- In Räumen mit feuchter oder aggressiver Atmosphäre: Pumpe zusammen mit einem Trockenmittel in einen Kunststoffbeutel luftdicht einschweißen.

4 Produktbeschreibung

4.1 Produktidentifikation

Pumpentypen

Die Produktbezeichnung besteht aus einer Familienbezeichnung (1), der Größe (2), die sich am Saugvermögen der Pumpe orientiert und gegebenenfalls aus zusätzlichen Eigenschaften (3) der Pumpe.

HiPace⁽¹⁾ 1800⁽²⁾ U C⁽³⁾

1. Familienbezeichnung	2. Modellbezeichnung	3. Eigenschaftsbezeichnung
HiPace	1800 = Modellbezeichnung der zugehörigen Saugvermögensklasse	keine = Standardausführung U = Überkopfversion C = Korrosivgasausführung P = Prozess M = Aktive Magnetlagerung T = Temperatur-Management E = High Efficiency H = High Compression I = Ionenimplantation

Pumpenmerkmale



Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der Richtlinie CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1, zweite Ausgabe einschließlich der Änderung 1, oder einer späteren Version der gleichen Norm mit dem gleichen Grad an Prüfanforderungen, geprüft.

Informationen über weitere Zertifizierungen ggf. dem Prüfsiegel auf dem Produkt entnehmen oder unter:

- www.tuvdotcom.com
- TUVdotCOM-ID 0000021320

Merkmal	HiPace 1800	
HV-Flansch	DN 200 ISO-K	DN 200 ISO-F
Flanschmaterial	Aluminium	Aluminium

Zur sicheren Produktidentifikation bei der Kommunikation mit Pfeiffer Vacuum immer alle Angaben des Typenschildes bereithalten.




Abb. 3: Beispiel für ein Typenschild

Varianten

- HiPace 1800
- HiPace 1800 C, für das Pumpen korrosiver Medien
- HiPace 1800 U, für Einbaulage überkopf
- HiPace 1800 U C, für Einbaulage überkopf und das Pumpen korrosiver Medien

Lieferumfang

- Turbopumpe mit Antriebselektronik und integriertem Netzteil
- Schutzdeckel für den Hochvakuum- und Vorvakuumflansch
- Gegenstecker für den Anschluss "remote" an der TC 1200 (typabhängig)
- Gegenstecker für den Anschluss "E74" an der TC 1200 (typabhängig)
- Versorgungsbuchse HAN3A für Netzanschluss
- Sperrgasventil
- Betriebsmittel (50 ml) mit Injektionsspritze

- Einschraubtülle (2x) mit Dichtring für Kühlwasseranschluss
- Ringschrauben
- Betriebsanleitung

4.2 Funktion

Die Pumpen HiPace 1800 bilden mit der Antriebselektronik eine Einheit. Die Spannungsversorgung erfolgt über das integrierte Netzteil.




Abb. 4: HiPace 1800 mit TC 1200

2	Hochvakuumflansch	13	Antriebselektronik TC 1200	410	Kühlwasseranschluss
4a	Sperrgasanschluss	13h	Netzanschluss "AC in"	415	Vorvakuumflansch
8	Betriebsmittelpumpe	43	Flutschraube	421	Erdungsanschluss

Kühlung

- Wasserkühlung

Die Antriebselektronik regelt die Antriebsleistung bei Übertemperaturen automatisch herunter.

Rotorlager

Hybridgelagerte Turbopumpe

- Hochvakuumseite: verschleißfreies Permanentmagnetlager
- Vorvakuumseite: Kugellager mit Keramikugeln

Antrieb

Antriebselektronik TC 1200

4.3 Einsatzbereich

Die Pumpen HiPace 1800 sind unter folgenden Umgebungsbedingungen zu installieren und zu betreiben:

Aufstellungsort	wettergeschützt (Innenräume)
Zul. Schutzart	IP 54
Temperatur	+5 °C bis +40 °C
Rel. Luftfeuchte	max. 80 %, bei $T \leq 31\text{ °C}$, max. 50 % bei $T \leq 40\text{ °C}$
Luftdruck	750 hPa - 1060 hPa
Aufstellungshöhe	max. 2000 m
Verschmutzungsgrad	2
Zul. umgebendes Magnetfeld	$\leq 7\text{ mT}$
Überspannungskategorie	II
Anschlussspannung	100-120/200-240 ($\pm 10\%$) V AC



Anmerkungen zu Umgebungsbedingungen

Die angegebenen zulässigen Umgebungstemperaturen gelten für den Betrieb der Turbopumpe bei maximal zulässigem Vorvakuumdruck oder bei maximalem Gasdurchsatz in Abhängigkeit der Kühlungsart. Die Turbopumpe ist durch eine redundante Temperaturüberwachung eigensicher.

- Durch Reduzierung des Vorvakuumdrucks oder des Gasdurchsatzes kann die Turbopumpe auch unter höheren Umgebungstemperaturen betrieben werden.
- Bei Überschreiten der maximal zulässigen Betriebstemperatur der Turbopumpe, reduziert die Antriebselektronik zuerst die Antriebsleistung und schaltet gegebenenfalls anschließend ab.

5 Installation



WARNUNG

Gefahr durch Abreißen der Turbopumpe

Im Falle eines plötzlichen Blockierens des Rotors können Drehmomente bis 16000 Nm auftreten, die bei nicht ordnungsgemäßer Befestigung zum Abreißen der Turbopumpe führen können. Die dabei freigesetzte Energie kann die gesamte Pumpe oder Bruchstücke aus deren Inneren durch den Raum schleudern. Dabei können schwerste Verletzungen, evtl. mit Todesfolge, und große Sachschäden verursacht werden.

- Installationsanweisungen dieser Betriebsanleitung genau befolgen.
- Nur zugelassene Originalbauteile von Pfeiffer Vacuum (Zubehör) für die Installation verwenden.



Installation und Betrieb von Zubehör

Pfeiffer Vacuum Pumpen können mit einer Reihe von angepasstem Zubehör ausgestattet werden. Installation, Betrieb und Instandhaltung von Anschlussgeräten sind detailliert in Betriebsanleitungen der Einzelkomponenten beschrieben.

- Informationen zu Bestellnummern von Komponenten siehe Kapitel "Zubehör".
- Nur Originalzubehör verwenden.



Betriebsmittelfüllung

Die Pumpe wird ohne Betriebsmittelfüllung ausgeliefert. Das Betriebsmittel befindet sich im Lieferumfang.

- Pumpe erst nach der Installation am Aufstellungsort mit Betriebsmittel befüllen!

5.1 Aufstellung

Beim Aufstellen der Pumpe sind folgende Bedingungen zu beachten:

- die für den Einsatzbereich genannten Umgebungsbedingungen
- Die Befestigung der Pumpe an ihrem Unterteil ist nicht zulässig.
- Der Einsatz in Anlagen, von denen stoßartige Belastungen und Vibrationen oder periodische Kräfte auf die Geräte einwirken, ist nicht zulässig.

5.2 Vorbereitende Arbeiten

- Ausreichende Kühlung für die Turbopumpe sicherstellen.
- Bei Magnetfeldern > 7 mT eine geeignete Abschirmung verwenden. Aufstellungsort überprüfen und ggf. Rücksprache mit Pfeiffer Vacuum halten!
- Die maximal zulässige Rotortemperatur für die Turbopumpe ist 120 °C. Bei prozessbedingt auftretenden hohen Temperaturen darf die eingestrahlte Wärmeleistung 24 W nicht überschreiten. Ggf. geeignete Abschirmbleche installieren (Informationen auf Anfrage).

5.3 Montage

- Beim Montieren aller Hochvakuumteile für größtmögliche Sauberkeit sorgen. Unsaubere Bauteile verlängern die Abspumpzeit.
- Alle Flanschbauteile müssen bei Installation fettfrei, staubfrei und trocken sein.

Erdbebensicherheit

Während Erdbeben kann es zu Fanglagerkontakt kommen. Alle hierbei auftretenden Kräfte werden von den ordnungsgemäß installierten Flanschverbindungen aufgenommen.

→ Vakuumkammer kundenseitig gegen Verschieben und Kippen sichern.




Abb. 5: Beispiel: Sicherung gegen Verschieben und Kippen durch externe Erschütterungen

Splitterschutz oder Schutzgitter verwenden

Pfeiffer Vacuum Zentrierringe mit Splitterschutz oder Schutzgitter im Hochvakuumflansch schützen die Turbopumpe vor Fremdkörpern aus dem Rezipienten. Dadurch wird das Saugvermögen der Pumpe reduziert.

	Reduzierung Saugvermögen in %			
	H ₂	He	N ₂	Ar
Splitterschutz DN 200	10	13	26	28
Schutzgitter DN 200	3	3	8	9

Dämpfungskörper



WARNUNG

Gefahr durch Abreißen der Turbopumpe mit Dämpfungskörper

Im Falle eines plötzlichen Blockierens des Rotors kann ein verwendeter Dämpfungskörper keine der auftretenden Kräfte kompensieren. Es besteht die Gefahr des Abreißen der Pumpe und daraus resultierende schwerste Verletzungen und Sachschäden. Zur Kompensation der möglicherweise auftretenden Drehmomente müssen geeignete Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden.

→ Unbedingt Rücksprache mit Pfeiffer Vacuum halten.

→ Die max. zulässige Temperatur am Dämpfungskörper (100 °C) nicht überschreiten.

Einbaulagen



HINWEIS

Typenspezifische Einbaulagen beachten!

Unzulässige Einbaulagen führen zu Verschmutzungen des Prozessvakuaums oder zu Schäden an der Pumpe.

- Eigenschaftenkürzel hinter der Modellbezeichnung auf dem Typenschild beachten!
- Piktogramme auf dem Pumpengehäuse beachten!
- Pumpe mit Betriebsmittelfüllung nicht transportieren oder kippen!




Abb. 6: Standard und C-Versionen





Abb. 7: U- und U C-Versionen




Einfache Erkennung der zulässigen Einbaulage

Die zulässige Einbaulage einer Turbopumpe kann an der Orientierung ihrer Betriebsmittelpumpe abgeleitet werden:

- Horizontale Längsachse der Betriebsmittelpumpe
- Vertikale Längsachse mit dem Schauglas 8.06 nach untenweisend

Waagerechte Einbaulage



- Bei waagerechter Montage muss der Vorvakuumflansch senkrecht nach unten weisen ($\pm 25^\circ$), da sonst die Turbopumpe verunreinigt werden kann.
- Rohrleitungen vor der Vakuumpumpe abstützen oder abhängen. Auf die verankerte Pumpe dürfen keine Kräfte aus dem Rohrleitungssystem einwirken.

Die axiale Belastbarkeit des Hochvakuumflanschs beträgt max. 2000 N (entspr. 200 kg). Eine einseitige Belastung am Hochvakuumflansch ist dabei nicht zulässig.

Hochvakuumflansch installieren

Im Falle eines plötzlichen Blockierens des Rotors müssen die auftretenden Drehmomente von der Anlage und dem Hochvakuumflansch aufgenommen werden. Zur Befestigung der Turbopumpen am Hochvakuumflansch dürfen ausschließlich die im Folgenden aufgeführten Bauteile verwendet werden. Die Installationselemente für Turbopumpen sind Spezialausführungen von Pfeiffer Vacuum. Die Zugfestigkeit des Flanschmaterials muss in allen Betriebszuständen mindestens 170 N/mm^2 betragen.



GEFAHR

Lebensgefahr - Unzulässige Befestigung

Bei der Befestigung von Pumpen an einen Rezipienten mit unterschiedlicher Flanschausführung kann es zu einem Verdrehen oder Abriss im Falle eines plötzlichen Blockierens des Rotors kommen.

- Ausschließlich den gültigen Pfeiffer Vacuum Befestigungssatz verwenden.
- Für sämtliche Schäden, die aus unzulässiger Befestigung resultieren, übernimmt Pfeiffer Vacuum keine Haftung.



HINWEIS

Formtoleranzen am Gegenflansch einhalten

Unebenheiten am betrieberseitigen Gegenflansch können auch bei ordnungsgemäßer Befestigung zu Verspannungen im Gehäuse der Pumpe führen. Undichtigkeiten oder negative Veränderungen der Laufeigenschaften können die Folge sein.

- Abweichungen der Ebenheit von max. 0,05 mm über die gesamte Fläche nicht überschreiten.




Befestigung von ISO-Flanschen

Bei der Befestigung von Hochvakuumflanschen in ISO-KF oder ISO-K Ausführung kann es trotz ordnungsgemäßer Installation zu einem Verdrehen im Falle eines plötzlichen Blockierens des Rotors kommen.

- Die Dichtheit des Hochvakuumflanschs ist dabei nicht gefährdet.


Installation von ISO-K Flansch mit ISO-K Flansch



Für die Installation sind ausschließlich folgende Bauteile zugelassen:

- der gültige Befestigungssatz aus dem Pfeiffer Vacuum Zubehörprogramm
- Schutzgitter oder Splitterschutz sind optional
- Darauf achten, dass die Dichtflächen nicht beschädigt sind.
- Flansche gemäß der Abbildung mit den Bauteilen des Befestigungssatzes verbinden.
- Erforderliche Anzahl von **24** Klammerschrauben verwenden.
- Die Klammern in drei Schritten über Kreuz anziehen.
- Anziehdrehmoment: 5, 15, 25 $\pm$ 2 Nm

Installation von ISO-F Flansch mit ISO-F Flansch




Die Verbindungsarten für die Installation ISO-F- mit ISO-F-Flansch sind "Sechskantschraube und Gewindebohrung", "Stiftschraube und Gewindebohrung" sowie "Stiftschraube und Durchgangsbohrung".

- der gültige Befestigungssatz aus dem Pfeiffer Vacuum Zubehörprogramm
- Schutzgitter oder Splitterschutz sind optional


Sechskantschraube und Gewindebohrung

- Darauf achten, dass die Dichtflächen nicht beschädigt sind.
- Flansche gemäß der Abbildung mit den Bauteilen des Befestigungssatzes verbinden.
- Erforderliche Anzahl von **12** Sechskantschrauben mit Unterlegscheiben verwenden.
- Sechskantschrauben 1,5 x d in die Gewindebohrungen einschrauben.
 - Die Zugfestigkeit des Flanschmaterials muss dabei in allen Betriebszuständen mindestens 270 N/mm² betragen.
- Sechskantschrauben in drei Schritten über Kreuz anziehen.
- Anziehdrehmoment DN 200: 10, 20, 38 $\pm$ 3 Nm



Stiftschraube und Gewindebohrung

- Darauf achten, dass die Dichtflächen nicht beschädigt sind.
- Flansche gemäß der Abbildung mit den Bauteilen des Befestigungssatzes verbinden.
- Erforderliche Anzahl von **12** Stiftschrauben und Muttern verwenden.
- Stiftschrauben mit dem kürzeren Einschraubende 2,5 x d in die Bohrungen am Gegenflansch einschrauben.
- Muttern in drei Schritten über Kreuz anziehen.
- Anziehdrehmoment DN 200: 10, 20, 38 ± 3 Nm



Stiftschraube und Durchgangsbohrung

- Darauf achten, dass die Dichtflächen nicht beschädigt sind.
- Flansche gemäß der Abbildung mit den Bauteilen des Befestigungssatzes verbinden.
- Erforderliche Anzahl von **12** Stiftschrauben und Muttern verwenden.
- Muttern in drei Schritten über Kreuz anziehen.
- Anziehdrehmoment DN 200: 10, 20, 38 ± 3 Nm

5.4 Betriebsmittel einfüllen



WARNUNG

Giftige Dämpfe!

Vergiftungsgefahr beim Anzünden und Erhitzen von synthetischen Betriebsmitteln (z.B. F3) über 300 °C.

- Anwendungsvorschriften beachten.
- Betriebsmittel nicht mit Tabakwaren in Berührung bringen, Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten.



HINWEIS

Gefahr der Zerstörung der Pumpe

Fehlende oder mangelhafte Betriebsmittelversorgung kann zur Zerstörung der Pumpe führen.

- Vor der Erstinbetriebnahme und nach jedem Transport die Pumpe mit ausreichend Betriebsmittel befüllen.
- Einfüll- und Ablassschrauben nicht verwechseln!
- Betriebsmitteltyp und -menge siehe Typenschild.



HINWEIS

Gefahr der Zerstörung der Pumpe

Die Füllmenge an Betriebsmittel ist abhängig von der Raumlage der eingebauten Vakuumpumpe.

- Betriebsmittel nur bei eingebauter Vakuumpumpe einfüllen.
- Die Betriebsmittelmenge bei vertikal eingebauter Pumpe beträgt 40 ml.
- Die Betriebsmittelmenge bei horizontal eingebauter Pumpe muss 50 ml betragen!




Abb. 8: Schutzkappe der Betriebsmittelpumpe demontieren bei U- und Standard-Versionen

8 Betriebsmittelpumpe 109 Schutzkappe 110 Innensechskantschraube

- ➔ Vakuumpumpe ausschalten, auf Atmosphärendruck fluten und abkühlen lassen.
- ➔ Innensechskantschrauben (2x) aus der Betriebsmittelpumpe herausschrauben und Schutzkappe abnehmen.



Aufbau der Betriebsmittelpumpe

Die Betriebsmittelpumpe ist weitgehend spiegelsymmetrisch aufgebaut. Die Schrauben zum Einfüllen des Betriebsmittels befinden sich an den Seiten der Betriebsmittelpumpe. Die Schrauben zum Ablassen von Betriebsmittel befinden sich an der Vorderseite der Betriebsmittelpumpe.

- ➔ Immer die höher gelegene Schraube zum Befüllen verwenden.
- ➔ Immer die tiefer gelegene Schraube zum Ablassen verwenden.
- ➔ Niemals über die Ablassschrauben befüllen.




Abb. 9: Betriebsmittel einfüllen bei vertikaler und horizontaler Einbaulage

8.23a Einfüllschraube

8.35 O-Ring

8.23b Ablassschraube (nicht zum Befüllen verwenden!)

- ➔ Die jeweils höher gelegene Einfüllschraube 8.23a aus der Betriebsmittelpumpe herausschrauben.
- ➔ Betriebsmittel (max. 50 ml) mithilfe der Injektionsspritze in die Betriebsmittelpumpe einfüllen.
- ➔ Einfüllschraube 8.23a wieder verschließen.
 - Auf O-Ring 8.35 achten!

5.5 Anschlüsse an der Turbopumpe

Antriebselektronik

Turbopumpen mit integrierter Antriebselektronik sind für verschiedene Anwendungsgebiete konzipiert. Dafür stehen verschiedene Anschlusspanel zur Auswahl.

- TC 1200 in Standardausführung
- TC 1200 PB für Profibus Anbindung
- TC 1200 E74 in Anlehnung an Semi E74
- TC 1200 DN für DeviceNet Anbindung

Ausführliche Hinweise über Funktion, Konfiguration und Betrieb mit den Anschlusspanel befinden sich in der spezifischen Betriebsanleitung für die betreffende Antriebselektronik.

Elektrischer Anschluss



WARNUNG

Gefahr durch unsichere Elektroinstallation

Der sichere Betrieb nach der Installation liegt in der Verantwortung des Betreibers.

- Keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Gerät vornehmen.
- Für sichere Integration in einen Not-Aus-Sicherheitskreis sorgen.
- Pfeiffer Vacuum für spezielle Anforderungen konsultieren.




Abb. 10: Pinbelegung des Netzanschlussteckers

- Netzanschlusskabel separat bestellen (siehe "Zubehör").
- Netzanschlusskabel ggf. mit der Versorgungsbuchse (Lieferumfang) selbst konfektionieren.

Remote-Stecker

Im Lieferumfang ist ein Gegenstecker für den 26-poligen Anschluss mit der Bezeichnung "remote" an der TC 1200 enthalten. Im Gegenstecker sind folgende Anschlüsse mit der Versorgungsspannung (Pin 1) gebrückt und ermöglichen so den Betrieb der Turbopumpe ohne zusätzliche Bedieneinheit oder Fernbedienung:

- Pin 2, Freigabe Fluten "ja"
- Pin 3, Motor Pumpe "ein"
- Pin 4, Pumpstand "ein"
- Pin 14, Remote-Vorrang

- Gegenstecker auf den Anschluss "remote" an der TC 1200 stecken und fixieren.



VORSICHT


Automatischer Anlauf

Nach Überbrücken der Kontakte Pin 1, 3, 4, 14 am Anschluss "remote" oder Verwendung des mitgelieferten Gegensteckers **und** Anlegen der Versorgungsspannung läuft die Turbopumpe sofort hoch.

- Netzversorgung der Turbopumpe erst unmittelbar vor dem Betrieb einschalten.

Zubehöranschluss

An der Antriebselektronik TC 1200 können bis zu 4 Zubehörgeräte angeschlossen werden. Dazu stehen M12-Gerätedosen mit der Bezeichnung "accessory" zur Verfügung. Die Zubehöranschlüsse sind ab Werk vorkonfiguriert. Werden die unten aufgeführten Geräte mit dem für sie vorkonfigurierten Anschluss verbunden, sind diese gemäß den Werkseinstellungen sofort betriebsbereit. Der Anschluss von anderem Zubehör ist möglich und erfordert Einstellungen an der Antriebselektronik.



- ➔ Für den Anschluss von zwei Geräten an einem Zubehöranschluss den betreffenden Y-Verteiler (Y-Connector) aus dem Pfeiffer Vacuum Zubehörprogramm verwenden.
- ➔ Anschluss des Adapters an den rot gekennzeichneten Anschluss an der TC 1200.
- ➔ Einstellungen sind über die Schnittstellen der TC 1200 (*remote*, *RS-485*, *Profibus* oder *DeviceNet*) möglich.

Zubehöranschluss	Anschluss mit Y-connector	voreingestelltes Zubehörgerät
<i>accessory A1</i>	Acc. A auf Y-1	Sperrgasventil
<i>accessory A2</i>	Acc. A auf Y-2	Vorpumpe
<i>accessory B1</i>	Acc. B auf Y-1	Flutventil
<i>accessory B2</i>	Acc. B auf Y-2	Heizung

Tab. 1: Übersicht über werkseitig voreingestellte Zubehöranschlüsse an der TC 1200

Vorvakuumseite anschließen

Empfehlung: als Vorpumpe eine geeignete Vakuumpumpe aus dem Pfeiffer Vacuum Programm einsetzen.



WARNUNG

Gesundheitsschäden durch giftige Gase

Prozessgase können gesundheitsschädigend und umweltverschmutzend sein.

- Gasausstoß der Vorpumpe sicher ableiten!
- Alle Sicherheitsempfehlungen des Gasherstellers beachten.




Abb. 11: Vorpumpe anschließen

415 Vorvakuumanschluss
415a Vorvakuumpumpe

415b Relaisbox
415.1 Zentrierring

415.2 Spannung



HINWEIS

Gestaltung des Vorvakuumanschlusses im Hinblick auf plötzliches Verdrehen der Pumpe

Bei der Befestigung von Hochvakuumflanschen in ISO-KF oder ISO-K Ausführung kann es trotz ordnungsgemäßer Installation zu einem Verdrehen im Falle eines plötzlichen Blockierens des Rotors kommen.

- Direkt an der Pumpe zu installierende Massen gering halten.
- Ggf. flexible Leitungselemente direkt an die Turbopumpe anschließen.
- Bei starren Rohrverbindungen: Federungskörper zur Dämpfung von Vibrationen in die Verbindungsleitung einbauen.
- Vorvakuumleitung mit Kleinflansch-Bauteilen oder Schlauchverschraubungen anschließen. Freien Querschnitt des Vorvakuumflansches nicht einengen!
- Der elektrische Anschluss der Vorpumpe erfolgt über eine Relaisbox.
- Steuerleitung des Zubehörs in den korrespondierenden Zubehöranschluss an der Antriebselektronik einstecken und festschrauben.
- Vorgabe für die Vorpumpe ist "accessory A2".
- Netzversorgung für die Relaisbox gemäß Betriebsanleitung des Zubehörs herstellen.
 - Auf gültige Versorgungsspannung der Vorpumpe achten!
- Einstellungen und Ansteuerung über die Schnittstellen der Antriebselektronik vornehmen.

Flutventil

Das Pfeiffer Vacuum Flutventil dient dem automatischen Fluten bei Abschaltung oder Stromausfall.

Der zulässige Anschlussdruck beträgt max. 1500 hPa absolut.




Abb. 12: Flutventil anschließen

17 Dichtring 43 Flutschraube 43a Flutventil

- Flutschraube mit Dichtring aus dem Flutanschluss herausdrehen.
- Flutventil mit Dichtring einschrauben.
- Steuerleitung des Zubehörs in den korrespondierenden Zubehöranschluss an der Antriebselektronik einstecken und festschrauben.
- Vorgabe für das Flutventil ist "accessory B1".
- Ggf. Flutgasversorgung (z.B. Inertgas) an der Einlassseite (G 1/8") des Magnetventils installieren.

Sperrgasanschluss

Zum Schutz der Turbopumpe, z.B. bei staubbehafteten Prozessen oder hohem Gasdurchsatz, muss die Pumpe mit Sperrgas betrieben werden. Die Versorgung erfolgt über ein Sperrgasventil oder wahlweise über eine Sperrgasdrossel ohne Ansteuerung. Die Ansteuerung des Steuerventils für den Sperrgasanschluss ist in der Antriebselektronik vorkonfiguriert. Das Sperrgasventil ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Der zulässige Anschlussdruck beträgt max. 1500 hPa absolut.

- Bei Betrieb der Pumpe mit mehr als 50 % des maximalen Gasdurchsatzes ist zur Gewährleistung der Rotorkühlung Sperrgas zu verwenden.
- Die Durchflussmenge für Sperrgas beträgt 17.5-20 sccm für die HiPace 1800.

Sperrgasversorgung ohne Steuerventil




Abb. 13: Sperrgasdrossel anschließen

17 Dichtring 18 Verschlusschraube 145a Sperrgasdrossel

- Schraube mit Dichtring aus dem Sperrgasanschluss herausdrehen.
- Sperrgasdrossel mit Dichtring in den Sperrgasanschluss einschrauben.

Sperrgasversorgung mit Steuerventil




Abb. 14: Sperrgasventil anschließen

17 Dichtring 18 Verschlusschraube 145 Sperrgasventil

- ➔ Schraube mit Dichtring aus dem Sperrgasanschluss herausschrauben.
- ➔ Sperrgasventil mit Dichtring in den Sperrgasanschluss einschrauben.
- ➔ Steuerleitung des Zubehörs in einen freien Zubehöranschluss an der TC 1200 einstecken und festschrauben.
- ➔ Einstellungen und Ansteuerung über die Schnittstellen der Antriebselektronik vornehmen.
- ➔ Sperrgasversorgung (z.B. Inertgas) über einen Anschlussadapter oder an der Einlassseite (G 1/8") des Steuerventils installieren.

Wasserkühlung

Die Turbopumpen HiPace 1800 mit TC 1200 sind serienmäßig wassergekühlt.

Kühlwasseranforderungen

Kühlwasseranschluss	Schlauchtüllen G 1/4"
Schlauchleitungen	7-8 mm Innendurchmesser mit Schlauchschelle
Kühlwasserqualität	filtriert, mechanisch rein, optisch klar, ohne Trübung, ohne Bodensatz, chemisch neutral
Gehalt Sauerstoff max.	4 mg/kg
Gehalt Chlorid max.	100 mg/kg
Wasserhärte max.	10 °dH 12,53 °e 17,8 °fH 178 ppm CaCO ₃
Verbrauch Kaliumpermanganat max.	10 mg/kg
Gehalt Kohlensäure max.	nicht nachweisbar
Gehalt Ammoniak max.	nicht nachweisbar
pH-Wert	7 - 9
Überdruck Vorlauf max.	6000 hPa
Kühlwassertemperatur	siehe "Technische Daten"
Kühlwasserverbrauch bei max. Gasdurchsatz	siehe "Technische Daten"

Anschluss an ein Kühlwassersystem




Abb. 15: Kühlwasser anschließen

150	Einschraubtülle	403	Kühlwasseranschluss	403b	Rücklaufleitung
155	Dichtring	403a	Vorlaufleitung		

→ Kühlwasseranschluss wahlweise vornehmen:

- Anschluss direkt an der Pumpe mit Innengewinde G1/4"
- Verwendung von 2x Einschraubtüllen mit Dichtring aus dem Lieferumfang für Schlauchinnendurchmesser 7 - 8 mm.
- Anziehdrehmoment: max. 15 Nm.

→ **Empfehlung:** Schmutzfänger in die Vorlaufleitung einbauen.

→ Kühlwasservorlaufleitung an den bezeichneten Anschlussadapter anschließen.

→ Kühlwasserrücklaufleitung an den bezeichneten Anschlussadapter anschließen.

6 Betrieb

6.1 Inbetriebnahme

Folgende wichtige Einstellungen sind werkseitig in der Antriebselektronik programmiert.

- Parameter **[P:027]** Gasmodus: 0 = schwere Gase
- Parameter **[P:700]** Überwachung max. Hochlaufzeit: 8 min
- Parameter **[P:701]** Drehzahlschaltpunkt: 80 % der Nenndrehzahl
- Parameter **[P:707]** Vorgabe Drehzahlstellbetrieb: 65 % der Nenndrehzahl
- Parameter **[P:708]** Vorgabe Leistungsaufnahme: 100 %
- Parameter **[P:720]** Flutdrehzahl verzögertes Fluten: 50 % der Nenndrehzahl
- Parameter **[P:721]** Flutzeit: 3600 s

- Bei Wasserkühlung: Kühlwasserzufluss öffnen und Durchfluss kontrollieren.
- Bei Sperrgasversorgung: Sperrgaszufuhr öffnen und Durchfluss kontrollieren.
- Pumpe durch Verbinden des Netzkabels mit der Stromversorgung einschalten.



HINWEIS

Gefahr der Zerstörung der Pumpe

Das Pumpen von Gasen mit höheren Molekülmassen im falschen Gasmodus kann zur Zerstörung der Pumpe führen.

- Auf korrekt eingestellten Gasmodus achten.
- Vor Einsatz von Gasen mit größeren Molekülmassen (> 80) Pfeiffer Vacuum verständigen.

Netzanschluss herstellen



VORSICHT

Automatischer Anlauf

Nach Überbrücken der Kontakte Pin 1, 3, 4, 14 am Anschluss "remote" oder Verwendung des mitgelieferten Gegensteckers **und** Anlegen der Versorgungsspannung läuft die Turbopumpe sofort hoch.

- Netzversorgung der Turbopumpe erst unmittelbar vor dem Betrieb einschalten.



WARNUNG

Gefahr des elektrischen Schlags

Bei Defekt können die mit dem Netz verbundenen Teile unter Spannung stehen.

- Den Netzanschluss immer frei zugänglich halten, um die Verbindung jederzeit trennen zu können.

- Netzanschlusskabel in den Netzanschluss AC *in* stecken.
- Netzanschlusskabel mit dem Haltebügel sichern.
- Netzanschlusskabel mit dem Netz verbinden.
- Immer sichere Verbindung zum Schutzleiter (PE) gewährleisten (Schutzklasse I).

Nach Anlegen der Netzspannung führt die Antriebselektronik einen Selbsttest zur Überprüfung der Versorgungsspannung durch. Die Turbopumpe wird in Betrieb gesetzt.

Reduzierung der Antriebsleistung in Abhängigkeit der Netzanschlussspannung

Netzanschlussspannung	Antriebsleistung
100 - 120 V AC	700 - 930 W
200 - 240 V AC	1200 W

Die Leistung der Antriebselektronik ist abhängig von der angelegten Netzspannung.

6.2 Betriebsarten

Folgende Betriebsarten sind möglich:

- Betrieb ohne Bediengerät
- Betrieb über Anschluss "remote"
- Betrieb über RS-485 und Pfeiffer Vacuum Anzeige- und Bediengeräte oder PC
- Betrieb über Feldbus

6.3 Funktionsbeschreibung



WARNUNG

Gefahr durch offenen Hochvakuumflansch

Der Rotor der Turbopumpe dreht sich mit hoher Geschwindigkeit. Bei offenem Hochvakuumflansch besteht die Gefahr von Schnittverletzungen und durch hineinfallende Gegenstände die Gefahr, dass die Pumpe zerstört wird.

→ Pumpe niemals mit offenem Hochvakuumflansch in Betrieb nehmen.

Betrieb ohne Bedien- gerät

→ Für den Betrieb ohne Bedieneinheit muss sich der 26-polige Gegenstecker auf dem Anschluss "remote" an der TC 1200 befinden.

Nach Anlegen der Betriebsspannung führt die TC 1200 einen Selbsttest zur Überprüfung der Versorgungsspannung durch. Nach erfolgreich abgeschlossenem Selbsttest der TC 1200 wird die Turbopumpe und - falls angeschlossen - die Vorpumpe in Betrieb gesetzt.

Betrieb über An- schluss "remote"

Fernbedienung ist über den 26-poligen D-Sub-Anschluss mit der Bezeichnung "remote" an der Antriebselektronik möglich. Die bedienbaren Einzelfunktionen sind durch "SPS-Pegel" dargestellt.

→ Für den Betrieb mit Fernbedienung folgende Dokumente beachten:

- Betriebsanleitung "Antriebselektronik TC 1200"

Betrieb mit DCU oder HPU

→ Für den Betrieb mit einem Pfeiffer Vacuum Anzeige- und Bediengerät folgende Dokumente beachten:

- Betriebsanleitung "DCU"
- Betriebsanleitung "HPU"
- Betriebsanleitung "Antriebselektronik TC 1200"

→ Pumpe durch Verbinden des Netzkabels mit der Stromversorgung einschalten.

→ Einstellungen sind über Schnittstelle RS-485 mit DCU, HPU oder PC möglich.

Betrieb mit Feldbus

Einbindung und Betrieb von Pfeiffer Vacuum Turbopumpen in ein kundenseitiges Feldbussystem ist bei Antriebselektroniken mit entsprechendem Feldbuspanel möglich.

→ Für den Betrieb mit Feldbus folgende Dokumente beachten:

- Betriebsanleitung für die Antriebselektronik mit entsprechendem Anschlusspanel

6.4 Überwachung des Betriebszustands

Betriebsanzeige über LED

LEDs an der Antriebselektronik zeigen grundlegende Betriebszustände der Turbopumpe an. Eine differenzierte Fehler- und Warnungsanzeige ist nur bei Betrieb mit DCU oder HPU möglich.



LED	Symbol	LED Status	Anzeige	Bedeutung
Grün 		Aus		stromlos
		Ein, blitzend		"Pumpstand AUS", Drehzahl $\leq 60 \text{ min}^{-1}$
		Ein, invers blitzend		"Pumpstand EIN", Solldrehzahl nicht erreicht
		Ein, konstant		"Pumpstand EIN", Solldrehzahl erreicht
		Ein, blinkend		"Pumpstand AUS", Drehzahl $> 60 \text{ min}^{-1}$
Gelb 		Aus		keine Warnung
		Ein, konstant		Warnung
Rot 		Aus		kein Fehler
		Ein, konstant		Fehler

Abb. 16: Verhalten und Bedeutung der LEDs an der Antriebselektronik

Temperaturüberwachung

Bei unzulässiger Motortemperatur oder unzulässig hoher Gehäusetemperatur wird die Antriebsleistung reduziert. Dies kann zum Unterschreiten des eingestellten Drehzahl-schaltpunktes und damit zum Abschalten der Turbomolekularpumpe führen.

6.5 Ausschalten und Fluten

Ausschalten

Nach dem Ausschalten ist die Turbopumpe zu fluten, um Verunreinigungen durch zurückströmende Partikel aus dem Vorvakuumbereich zu vermeiden.

- Vorvakuum schließen: Vorpumpe ausschalten oder Vorvakuumventil schließen.
- Turbopumpe am Bediengerät oder über Fernbedienung ausschalten.
- Fluten (Möglichkeiten s.u.)
- Kühlwasserzufuhr bis zum Rotorstillstand (Drehzahl $< 1 \text{ Hz}$) geöffnet lassen.

Fluten

Fluten von Hand

- Flutschraube (Lieferumfang) im Flutanschluss der Turbopumpe ca. eine Umdrehung öffnen.

Fluten mit Pfeiffer Vacuum Flutventil

- Fluten mit Flutventil über die Funktionen der Antriebselektronik freigeben.
- Einstellungen sind über Schnittstelle RS-485 mit DCU, HPU oder PC möglich.

Flutdrehzahl	Abschalten des Pumpstands	Netzausfall ¹⁾
50 % der Nenndrehzahl	Flutventil öffnet für 3600 s (1 h, Werkseinstellung)	Flutventil öffnet für 3600 s (1 h, Werkseinstellung)

¹⁾Bei Netzwiederkehr wird der Flutvorgang abgebrochen.

Grundsätzliche Hinweise für das schnelle Fluten

Fluten eines Rezipienten in zwei Schritten. Details zu individuellen Lösungen bei Pfeiffer Vacuum erfragen.

- Fluten mit einer Druckanstiegsgeschwindigkeit von max. 15 hPa/s für 20 s.
 - Der Ventilquerschnitt für die Flurrate von 15 hPa/s muss auf die Größe des Rezipienten abgestimmt werden.

- Bei kleinen Rezipienten das Pfeiffer Vacuum Flutventil verwenden.
- ➔ Anschließend mit einem zusätzlichen, beliebig großen Flutventil fluten.

7 Wartung / Austausch



WARNUNG

Kontamination von Teilen und Betriebsmittel durch gepumpte Medien möglich
Vergiftungsgefahr durch Kontakt mit gesundheitsschädlichen Stoffen.

- Im Falle einer Kontamination entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um Gesundheitsgefährdungen durch gefährliche Substanzen zu verhindern.
- Betreffende Teile vor der Ausführung von Wartungsarbeiten dekontaminieren.



WARNUNG

Giftige Dämpfe!

Vergiftungsgefahr beim Anzünden und Erhitzen von synthetischen Betriebsmitteln (z.B. F3) über 300 °C.

- Anwendungsvorschriften beachten.
- Betriebsmittel nicht mit Tabakwaren in Berührung bringen, Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten.



HINWEIS

Haftungsausschluss

Pfeiffer Vacuum übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aufgrund unsachgemäß ausgeführter Wartung entstehen. Der Haftungs- und Gewährleistungsanspruch erlischt.

7.1 Wartungsintervalle und -zuständigkeiten

- Turbopumpe außen mit fusselfreiem Tuch und wenig Industrialkohol reinigen.
- Antriebselektronik selbst austauschen.
- Betriebsmittel selbst wechseln.
- Betriebsmittel mindestens alle 4 Jahre wechseln.
- Das Lager der Turbopumpe mindestens alle 4 Jahre wechseln.
 - Pfeiffer Vacuum Service verständigen.
- Kürzere Wartungsintervalle bei extremen Belastungen oder unreinen Prozessen. Mit Pfeiffer Vacuum Service abklären.
- Für alle anderen Reinigungs-, Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten an die zuständige Pfeiffer Vacuum Servicestelle wenden.

7.2 Betriebsmittel wechseln



WARNUNG

Vergiftungsgefahr durch Kontakt mit gesundheitsschädlichen Stoffen.

Betriebsmittel und Teile der Pumpe können giftige Substanzen aus den gepumpten Medien enthalten.

- Betriebsmittel nach den geltenden Vorschriften entsorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage oder unter www.pfeiffer-vacuum.de
- Gesundheitsgefährdungen oder Umweltbelastungen bei Kontamination durch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen verhindern.
- Betreffende Teile vor der Ausführung von Wartungsarbeiten dekontaminieren.




Abb. 17: Schutzkappe der Betriebsmittelpumpe demontieren bei U- und Standard-Versionen

8 Betriebsmittelpumpe 109 Schutzkappe 110 Innensechskantschraube

- ➔ Vakuumpumpe ausschalten, auf Atmosphärendruck fluten und abkühlen lassen.
- ➔ Innensechskantschrauben (2x) aus der Betriebsmittelpumpe herausschrauben und Schutzkappe abnehmen.



Aufbau der Betriebsmittelpumpe

Die Betriebsmittelpumpe ist weitgehend spiegelsymmetrisch aufgebaut. Die Schrauben zum Einfüllen des Betriebsmittels befinden sich an den Seiten der Betriebsmittelpumpe. Die Schrauben zum Ablassen von Betriebsmittel befinden sich an der Vorderseite der Betriebsmittelpumpe.

- ➔ Immer die höher gelegene Schraube zum Befüllen verwenden.
- ➔ Immer die tiefer gelegene Schraube zum Ablassen verwenden.
- ➔ Niemals über die Ablassschrauben befüllen.




Abb. 18: Betriebsmittel ablassen bei vertikaler und horizontaler Einbaulage

8.23b Ablassschraube 8.35 O-Ring

- ➔ Die jeweils tiefer gelegene Ablassschraube 8.23b aus der Betriebsmittelpumpe herausschrauben.
 - Auf O-Ring 8.35 achten!
- ➔ Betriebsmittel in einen geeigneten Behälter ablaufen lassen.
- ➔ Ablassschraube 8.23b wieder verschließen.
 - Auf O-Ring 8.35 achten!




Abb. 19: Betriebsmittel einfüllen bei vertikaler und horizontaler Einbaulage

8.23a Einfüllschraube 8.35 O-Ring
8.23b Ablassschraube (nicht zum Befüllen verwenden!)

- Die jeweils höher gelegene Einfüllschraube 8.23a aus der Betriebsmittelpumpe heraus-schrauben.
- Betriebsmittel (max. 50 ml) mithilfe der Injektionsspritze in die Betriebsmittelpumpe einfüllen.
- Einfüllschraube 8.23a wieder verschließen.
 - Auf O-Ring 8.35 achten!

7.3 Antriebselektronik austauschen



HINWEIS

Einbaulagen bei Austausch der Antriebselektronik beachten!

Der Austausch der Antriebselektronik kann an der eingebauten Pumpe erfolgen. Bei Ausbau der Pumpe aus der Anlage beachten:

- Vor der Demontage aus der Anlage Betriebsmittel der Pumpe ablassen.
- Eigenschaftenkürzel hinter der Modellbezeichnung auf dem Typenschild beachten!
- Piktogramme auf dem Pumpengehäuse beachten!
- Antriebselektronik an der waagrecht orientierten Pumpe mit dem Vorvakuumanschluss nach unten ($\pm 25^\circ$) austauschen.



HINWEIS

Schäden an Pumpe und Antrieb

Auch nach Abschalten der Netzversorgung liefert die nachlaufende Pumpe elektrische Energie. Es besteht die Gefahr eines Masseschlusses beim vorzeitigen Trennen von Pumpe und Antriebselektronik.

- Antriebselektronik niemals bei bestehender Netzverbindung oder laufendem Rotor von der Pumpe trennen.



Betriebsparameter der Antriebselektronik

Bei Ersatzlieferungen sind immer die werkseitigen Betriebsparameter voreingestellt.

- Die Verwendung eines HPU bietet die Möglichkeit, einen vorhandenen Parametersatz zu sichern und wiederzuverwenden.
- Individuell veränderte Anwendungsparameter neu einstellen.
- Hierzu Betriebsanleitung "Antriebselektronik" beachten.

- Keine mechanische Belastung auf die Antriebselektronik ausüben.
- Vakuumpumpe ausschalten, auf Atmosphärendruck fluten und abkühlen lassen.
- Pumpe und Antriebselektronik nur nach völligem Stillstand und unterbrochener Versorgungsspannung trennen.
- Vakuumpumpe ggf. aus der Anlage ausbauen.





Abb. 20: Demontage TC 1200


4	Pumpenunterteil	87	O-Ring	96	Innensechskantschraube
13	Antriebselektronik	94	Innensechskantschraube		

- Innensechskantschrauben (7x) aus der Antriebselektronik schrauben.

- Antriebselektronik gerade von der Pumpe abziehen.
 - Auf Steckerverbindung achten!
 - Auf O-Ring 87 achten!
- Elektrostatisch gefährdete Bauelemente nicht berühren.



- Ggf. O-Ring 87 in der Nut im Pumpenunterteil fixieren. Auf korrekten Sitz achten!
- Neue Antriebselektronik 13 mit der geraden Kante in Höhe der Betriebsmittelpumpe ansetzen und vorsichtig an das Pumpenunterteil klappen.
 - Auf Steckerverbindung achten!



- Antriebselektronik 13 mit Innensechskantschrauben 94 (5x) und 96 (2x) festschrauben.
 - Anziehdrehmoment 2.5 Nm.



HINWEIS

Visuelle Kontrolle - Betriebsstörungen vermeiden!

Fehlerhafte Montage der Antriebselektronik kann zu Betriebsstörungen führen!

- Die Grundplatte der Antriebselektronik muss flächendeckend auf der Kühlplatte der Pumpe sitzen.
- Ggf. Antriebselektronik lösen und neu montieren. Auf O-Ring achten!

Drehzahlvorgaben

Die charakteristische Nenndrehzahl einer Turbopumpe ist werkseitig in der Antriebselektronik eingestellt. Nach Austausch der Antriebselektronik, bzw. Wechsel auf einen anderen Pumpentyp muss die Sollwertvorgabe der Nenndrehzahl bestätigt werden. Diese Maßnahme ist Bestandteil eines redundanten Sicherheitssystems zur Vermeidung von Überdrehzahl.

HiPace	Bestätigung Nenndrehzahl [P:777]
1200 / 1500	630 Hz
1800 / 2300	525 Hz

- Parameter [P:777] dem Pumpentyp entsprechend einstellen.
- **Alternativ:** Falls kein Anzeige- und Bediengerät zur Verfügung steht, den "Speed-Configurator" aus der Ersatzteillieferung verwenden.

8 Außerbetriebnahme

8.1 Stillsetzen für längere Zeit



WARNUNG

Kontamination von Teilen und Betriebsmittel durch gepumpte Medien möglich
Vergiftungsgefahr durch Kontakt mit gesundheitsschädlichen Stoffen.

- Im Falle einer Kontamination entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um Gesundheitsgefährdungen durch gefährliche Substanzen zu verhindern.
- Betreffende Teile vor der Ausführung von Wartungsarbeiten dekontaminieren.

Wenn die Turbopumpe für länger als ein Jahr stillgesetzt werden soll:

- Vakuumpumpe ggf. aus der Anlage ausbauen.
- Betriebsmittel ablassen.
- Hochvakuumflansch der Turbopumpe verschließen.
- Turbopumpe über den Vorvakuumflansch evakuieren.
- Turbopumpe über den Flutanschluss mit ölfreier, trockener Luft oder Inertgas fluten.
- Flanschöffnungen mit den Original-Schutzdeckeln verschließen.
- Weitere Anschlüsse mit entsprechenden Schutzdeckeln verschließen.
- Pumpe nur in Innenräumen bei Temperaturen von -25 °C bis +55 °C lagern.
- In Räumen mit feuchter oder aggressiver Atmosphäre: Pumpe zusammen mit einem Trockenmittel in einen Kunststoffbeutel luftdicht einschweißen.

8.2 Wiederinbetriebnahme



HINWEIS

Gefahr von Schäden an der Pumpe nach Wiederinbetriebnahme

Die Lagerfähigkeit des Betriebsmittels der Turbopumpe ist begrenzt. Die Dauer der Gebrauchsfähigkeit beträgt:

- ohne Betrieb max. 2 Jahre, oder
 - nach Betriebs- und Stillstandszeiten in Summe max. 4 Jahre.
- Wartungshinweise beachten und Pfeiffer Vacuum Service verständigen.

- Turbopumpe auf Verschmutzungen und Feuchtigkeit überprüfen.
- Turbopumpe außen mit fusselfreiem Tuch und wenig Industrialkohol reinigen.
- Ggf. Turbopumpe durch den Pfeiffer Vacuum Service komplett reinigen lassen.
- Ggf. Lagerwechsel durchführen lassen. Dabei die Gesamtlaufzeit beachten.
- Installation und Inbetriebnahme gemäß Anleitung.

8.3 Entsorgung

Produkte oder Teile davon (mechanische und elektrische Komponenten, Betriebsmittel usw.) können Umweltbelastungen hervorrufen.

- Stoffe gemäß den örtlich geltenden Bestimmungen sicher entsorgen.

9 Störungen

Falls Störungen an der Pumpe auftreten, finden Sie in der folgenden Tabelle mögliche Ursachen und Anleitungen zur Störungsbehebung.

9.1 Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Behebung
Pumpe läuft nicht an; keine der eingebauten LEDs an der TC 1200 leuchtet	• Stromversorgung unterbrochen	⇒ Steckkontakte am Netzteil überprüfen ⇒ Zuleitungen des Netzteils überprüfen
	• Betriebsspannung inkorrekt	⇒ Korrekte Betriebsspannung anlegen ⇒ Typenschild beachten
	• Keine Betriebsspannung angelegt	⇒ Betriebsspannung anlegen
	• TC 1200 defekt	⇒ TC 1200 austauschen lassen ⇒ Pfeiffer Vacuum Service verständigen
Pumpe läuft nicht an; grüne LED an der TC 1200 blinkt	• Bei Betrieb ohne Bedieneinheit: Pin 1-3, 1-4 oder 1-14 am Remoteanschluss nicht verbunden	⇒ Pin 1-3, 1-4 oder 1-14 am Remoteanschluss verbinden ⇒ Gegenstecker aus dem Lieferumfang auf den Remoteanschluss stecken.
	• Bei Betrieb über RS485: Brücke an Pin 1-14 verhindert Stellbefehle	⇒ Brücke am Remoteanschluss entfernen ⇒ Gegenstecker vom Remoteanschluss entfernen.
	• Bei Betrieb über RS485 (ohne Gegenstecker): Parameter der Antriebselektronik nicht gesetzt	⇒ Parameter [P: 010] und [P: 023] über die Schnittstelle RS485 auf "ON" setzen. ⇒ Siehe hierzu Betriebsanleitung der Antriebselektronik.
Pumpe erreicht nicht die Nenndrehzahl innerhalb der vorgegebenen Anlaufzeit	• Vorvakuumdruck zu hoch	⇒ Funktion und Eignung der Vorpumpe sicherstellen
	• Leck	⇒ Lecksuche durchführen ⇒ Dichtungen und Flanschbefestigungen überprüfen ⇒ Undichtigkeiten beseitigen
	• Gaslast zu hoch	⇒ Prozessgaszufuhr reduzieren
	• Rotor schwergängig, Lager defekt	⇒ Lager auf Geräuscentwicklung prüfen ⇒ Pfeiffer Vacuum Service verständigen
	• Anlaufzeitüberwachung zu niedrig eingestellt	⇒ Anlaufzeitüberwachung über DCU, HPU oder PC verlängern
	• Thermische Überlastung: – mangelnde Belüftung – Wasserdurchfluss zu niedrig – Vorvakuumdruck zu hoch – zu hohe Umgebungstemperatur	⇒ Thermische Belastung reduzieren – Luftzufuhr ausreichend gewährleisten – Kühlwasserzufluss sicherstellen – Vorvakuumdruck senken – Umgebungsbedingungen anpassen
Pumpe erreicht nicht den Enddruck	• Pumpe ist verschmutzt	⇒ Pumpe ausheizen ⇒ Reinigung bei stärkerer Verschmutzung – Pfeiffer Vacuum Service verständigen
	• Rezipient, Leitungen oder Pumpe sind undicht	⇒ Lecksuche vom Rezipient ausgehend ⇒ Undichtigkeiten beseitigen
Ungewöhnliche Betriebsgeräusche	• Lagerschaden	⇒ Pfeiffer Vacuum Service verständigen
	• Rotor beschädigt	⇒ Pfeiffer Vacuum Service verständigen
	• Splitterschutz oder Schutzgitter lose	⇒ Sitz des Splitterschutzes oder Schutzgitters korrigieren ⇒ Installationshinweise beachten
Rote LED an der TC 1200 leuchtet	• Sammelfehler	⇒ Reset durch Netz aus/einschalten ⇒ Reset über Pin 13 am Anschluss "REMOTE" ⇒ Differenzierte Fehleranzeige über Anschluss "RS 485" ¹⁾ ⇒ Pfeiffer Vacuum Service verständigen

¹⁾Steht kein Pfeiffer Vacuum Bediengerät zur Verfügung bitte den Pfeiffer Vacuum Service verständigen.

10 Service

Pfeiffer Vacuum bietet erstklassigen Service!

- Betriebsmittel- und Lagerwechsel vor Ort durch unseren FieldService
- Wartung / Reparatur im nahegelegenen ServiceCenter oder ServicePoint
- Schneller Ersatz durch neuwertige Austauschprodukte
- Beratung über die kostengünstigste und schnellste Lösung

Ausführliche Informationen, Adressen und Formulare unter: www.pfeiffer-vacuum.de (Service).

Wartung und Reparatur im Pfeiffer Vacuum ServiceCenter

Für eine schnelle und reibungslose Abwicklung sind folgende Schritte notwendig:

- Service-Anforderung und Erklärung zur Kontaminierung herunterladen.¹⁾
- Service-Anforderung ausfüllen und per Fax oder Email an Ihre Pfeiffer Vacuum Service-Adresse senden.
- Bestätigung der Service-Anforderung von Pfeiffer Vacuum der Sendung beilegen.
- Erklärung zur Kontaminierung ausfüllen und der Sendung beilegen (Pflicht!).
- Alle Zubehörteile demontieren.
- Betriebsmittel ablassen (gilt für Turbopumpen mit Saugleistung > 700 l/s).
- Antriebselektronik an der Pumpe belassen.
- Flanschöffnungen mit den Original-Schutzdeckeln verschließen.
- Pumpe/Gerät möglichst in der Originalverpackung versenden.

Einsendung von kontaminierten Pumpen oder Geräten

Mikrobiologisch, explosiv oder radioaktiv kontaminierte Geräte werden grundsätzlich nicht angenommen. "Schadstoffe" sind Stoffe und Verbindungen entsprechend der Gefahrstoff-Verordnung in der derzeit gültigen Fassung. Bei kontaminierten Pumpen oder bei Fehlen der Erklärung zur Kontaminierung führt Pfeiffer Vacuum kostenpflichtig eine Dekontamination durch.

- Pumpe durch Spülen mit Stickstoff oder trockener Luft neutralisieren.
- Alle Öffnungen luftdicht verschließen.
- Pumpe oder Gerät in geeignete Schutzfolie einschweißen.
- Pumpe/Gerät nur in geeigneten, stabilen Transportcontainern und unter Einhaltung der gültigen Transportbedingungen einschicken.

Austauschgeräte

Bei Austauschgeräten sind immer die Standard-Betriebsparameter voreingestellt. Falls Sie bei Ihrer Anwendung veränderte Parameter verwenden, müssen Sie diese erneut einstellen.


Serviceaufträge

Alle Serviceaufträge werden ausschließlich entsprechend unseren Reparaturbedingungen für Vakuumgeräte und -komponenten durchgeführt.

¹⁾ Formulare unter www.pfeiffer-vacuum.de

11 Ersatzteile HiPace 1800

Pos.	Benennung	Größe	Bestellnummer	Bemerkungen	Stück	Bestellmenge
13	Antriebselektronik TC 1200		siehe Typenschild	abhängig vom Anschlusspanel	1	
142	Injektionsspritze	50 ml	PM 006 915 -U		1	
143	Betriebsmittel F3	50 ml	PM 006 336 -T	andere Mengen auf Anfrage	1	
	Gegenstecker "Remote"		PM 061 378 -X	mit Brücken	1	
145	Sperrgasventil	17,5 - 20 sccm	PM Z01 313		1	
146	Versorgungsbuchse	HAN 3	PM 061 200 -T		1	
150	Einschraubtülle	G 1/4"	P 0998 067	für Schlauchinnen-Ø 7-8 mm	2	
155	Dichtring		P 3529 145 -A	für Einschraubtülle	2	



Bei Zubehör- oder Ersatzteilbestellungen zusätzlich Modellnummer des Typenschildes verwenden.

12 Zubehör

Benennung	DN 200 ISO-K	DN 200 ISO-F
DCU 002, Display Control Unit	PM 061 348 -T	PM 061 348 -T
HPU 001, Handheld Programming Unit	PM 051 510 -T	PM 051 510 -T
Zubehörpaket für HPU 001/PC	PM 061 005 -T	PM 061 005 -T
Netzkabel 230 V AC, CEE 7/7 auf HAN 3A, 3 m	P 4564 309 HA	P 4564 309 HA
Netzkabel 115 V AC, NEMA 5-15 auf HAN 3A, 3 m	PM 061 187 -X	PM 061 187 -X
Netzkabel 208 V AC, NEMA 6-15 auf HAN 3A, 3 m	P 4564 309 HB	P 4564 309 HB
Flutventil, geschirmt, 24 V DC, G 1/8" zum Anschluss an TC 400/1200 sowie TM 700	PM Z01 291	PM Z01 291
TTV 001, Trockenvorlage zum Fluten von Turbopumpen	PM Z00 121	PM Z00 121
TVV 001, Vorvakuum-Sicherheitsventil, 230 V AC	PM Z01 205	PM Z01 205
TVV 001, Vorvakuum-Sicherheitsventil, 115 V AC	PM Z01 206	PM Z01 206
Sperrgasventil, geschirmt für HiPace 400/700/800 P Version mit TC 400 sowie HiPace 1200 - 2300 mit TC 1200	PM Z01 313	PM Z01 313
Sperrgasdrossel für HiPace 400/700/800 P Version sowie HiPace 1200 - 2300	PM Z01 318	PM Z01 318
Zentrierring mit Multifunktions- Beschichtung, DN 200 ISO-K/-F	PM 016 220 -U	PM 016 220 -U
Zentrierring mit Multifunktions- Beschichtung und integriertem Schutzgitter, DN 200 ISO-K/-F	PM 016 222 -U	PM 016 222 -U
Zentrierring mit Multifunktions- Beschichtung und integriertem Splitterschutz, DN 200 ISO-K/-F	PM 016 221 -U	PM 016 221 -U
Dämpfungskörper für HiPace 800/1200/1800, DN 200 ISO-K/F	PM 006 668 -X	
USB RS-485 Konverter	PM 061 207 -T	PM 061 207 -T
Schnittstellenkabel M12 m gerade/M12 m gerade, 3 m	PM 061 283 -T	PM 061 283 -T
Schnittstellenkabel M12 m gerade/ M12 m gewinkelt, 0,7 m	PM 061 791 -T	PM 061 791 -T
Y-Verteiler M12 für RS-485	P 4723 010	P 4723 010
Remote-Gegenstecker, HD26-polig mit Brücken	PM 061 378 -X	PM 061 378 -X
Versorgungsbuchse	PM 061 200 -T	PM 061 200 -T
Schnittstellenkabel RJ 45 auf M12 für HiPace	PM 051 726 -T	PM 051 726 -T
Flutventil, 24 V DC, G 1/8" ohne Kabel	PM Z01 293	PM Z01 293
Stromausfallfluter, geschirmt, 24 V DC, G 1/8" zum Anschluß an TC 400, TM 700 und TC 1200	PM Z01 331	PM Z01 331
Schwenkverschraubung	PM 016 787 -T	PM 016 787 -T
Schwenkverschraubung, klein	PM 143 877 -T	PM 143 877 -T
Aufschraubflansch, DN 16 ISO-KF, G 1/8"	PM 016 780 -T	PM 016 780 -T
Steckverschraubung für 6 mm Schlauch, G 1/8"	PM 016 781 -T	PM 016 781 -T
Steckverschraubung für 8 mm Schlauch, G 1/8"	PM 016 782 -T	PM 016 782 -T
Schlauchtülle für 9 mm Schlauch, G 1/8"	PM 016 783 -T	PM 016 783 -T
Relaisbox geschirmt für Vorpumpe, 1-phasig 7 A für TC 400/1200, TM 700 und TCP 350, M12	PM 071 284 -X	PM 071 284 -X
Relaisbox geschirmt für Vorpumpe, 1-phasig 20 A für TC 400/1200, TM 700 und TCP 350, M12	PM 071 285 -X	PM 071 285 -X
HiPace – ACP Verbindungskabel	PM 071 142 -X	PM 071 142 -X
Y-Verteiler, geschirmt, M12 für Zubehör	P 4723 013	P 4723 013
Befestigungssatz für HiPace 1800, DN 200 ISO-K, inklusive Zentrierring beschichtet, Klammerschrauben	PM 016 410 -T	
Befestigungssatz für HiPace 1800, DN 200 ISO-K, inklusive Zentrierring beschichtet, Schutzgitter, Klammerschrauben	PM 016 412 -T	
Befestigungssatz für HiPace 1800, DN 200 ISO-K, inklusive Zentrierring beschichtet, Splitterschutz, Klammerschrauben	PM 016 411 -T	
Befestigungssatz für DN 200 ISO-F, inklusive Zentrierring beschichtet mit Schutzgitter, Sechskantschrauben		PM 016 470 -T
Befestigungssatz für DN 200 ISO-F, inklusive Zentrierring beschichtet, Schutzgitter, Sechskantschrauben		PM 016 472 -T
Befestigungssatz für DN 200 ISO-F, inklusive Zentrierring beschichtet, Splitterschutz, Sechskantschrauben		PM 016 471 -T
Befestigungssatz für DN 200 ISO-F, inklusive Zentrierring beschichtet, Stiftschrauben		PM 016 475 -T
Befestigungssatz für DN 200 ISO-F, inklusive Zentrierring beschichtet, Schutzgitter, Stiftschrauben		PM 016 477 -T
Befestigungssatz für DN 200 ISO-F, inklusive Zentrierring beschichtet, Splitterschutz, Stiftschrauben		PM 016 476 -T

13 Technische Daten und Maßbilder

13.1 Allgemeines

Grundlagen für Technische Daten von Pfeiffer Vacuum Turbopumpen:

- Vorgaben nach PNEUROP Komitee PN5
- ISO 21360; 2007: "Vakuumtechnik - Standardverfahren zur Messung der Leistungsdaten von Vakuumpumpen - Allgemeine Beschreibung"
- ISO 5302; 2003: "Vakuumtechnik - Turbomolekularpumpen - Messung der Leistungscharakteristik"
- Enddruck: mit Testdom nach 48 Std. Ausheizdauer
- Gasdurchsatz: mit Wasserkühlung; Vorpumpe = Drehschieberpumpe (120 m³/h)
- Kühlwasserverbrauch: bei max. Gasdurchsatz, Kühlwassertemperatur 25 °C
- Integrale Leckrate: mit Helium-Konzentration 100 %, Messdauer 10 s
- Schalldruckpegel: Abstand zur Pumpe 1 m

13.2 HiPace 1800 / HiPace 1800 U

Parameter	HiPace™ 1800 / U	HiPace™ 1800 U
Anschlussflansch (Eingang)	DN 200 ISO-K	DN 200 ISO-F
Anschlussflansch (Ausgang)	DN 40 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
Saugvermögen für Ar	1370 l/s	1370 l/s
Saugvermögen für H ₂	1700 l/s	1700 l/s
Saugvermögen für He	1650 l/s	1650 l/s
Saugvermögen für N ₂	1450 l/s	1450 l/s
Kompressionsverhältnis für Ar	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
Kompressionsverhältnis für H ₂	$2 \cdot 10^4$	$2 \cdot 10^4$
Kompressionsverhältnis für He	$3 \cdot 10^5$	$3 \cdot 10^5$
Kompressionsverhältnis für N ₂	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für Ar	16 hPa l/s	16 hPa l/s
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für He	20 hPa l/s	20 hPa l/s
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für H ₂	> 30 hPa l/s	> 30 hPa l/s
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für N ₂	20 hPa l/s	20 hPa l/s
Vorvakuum max. für Ar	2,4 hPa	2,4 hPa
Vorvakuum max. für H ₂	0,55 hPa	0,55 hPa
Vorvakuum max. für He	1 hPa	1 hPa
Vorvakuum max. für N ₂	1,8 hPa	1,8 hPa
Hochlaufzeit	4 min	4 min
Enddruck gemäß PNEUROP	$< 1 \cdot 10^{-7}$ hPa	$< 1 \cdot 10^{-7}$ hPa
Drehzahl ± 2 %	31500 min ⁻¹	31500 min ⁻¹
Leistungskennlinie im Gasmodus 1, Eckpunkt A	750/31500 W/min ⁻¹	750/31500 W/min ⁻¹
Leistungskennlinie im Gasmodus 1, Eckpunkt B	750/31500 W/min ⁻¹	750/31500 W/min ⁻¹
Leistungskennlinie im Gasmodus 0, Eckpunkt C	750/31500 W/min ⁻¹	750/31500 W/min ⁻¹
Leistungskennlinie im Gasmodus 0, Eckpunkt D	750/31500 W/min ⁻¹	750/31500 W/min ⁻¹
Schalldruckpegel	≤ 50 dB (A)	≤ 50 dB (A)
Relative Luftfeuchte	5-85, nicht betauend %	5-85, nicht betauend %
Schutzart	IP54	IP54
Integrale Leckrate	$< 1 \cdot 10^{-8}$ Pa m ³ /s	$< 1 \cdot 10^{-8}$ Pa m ³ /s
Leistungsaufnahme max.	1350 VA	1350 VA
Netzanschluss: Frequenz (Bereich)	50/60 Hz	50/60 Hz
Netzanschluss: Spannung (Bereich)	100-120/200-240 V AC	100-120/200-240 V AC
Stromaufnahme max.	10 A	10 A
Einbaulage	Standard (0°-90°)	Standard (0°-90°)
Flutanschluss	G 1/8"	G 1/8"
Gewicht	33 kg	34 kg
Kühlart, Standard	Wasser	Wasser
Kühlwassertemperatur	15-35 °C	15-35 °C

Parameter	HiPace™ 1800 / U	HiPace™ 1800 / U
Kühlwasserverbrauch	100 l/h	100 l/h
Zulässiges Magnetfeld max.	7 mT	7 mT
Schnittstellen	RS-485, Remote	RS-485, Remote

13.3 HiPace 1800 C / HiPace 1800 U C

Parameter	HiPace™ 1800 C / U C	HiPace™ 1800 C / U C
Anschlussflansch (Eingang)	DN 200 ISO-K	DN 200 ISO-F
Anschlussflansch (Ausgang)	DN 40 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
Saugvermögen für Ar	1370 l/s	1370 l/s
Saugvermögen für H ₂	1700 l/s	1700 l/s
Saugvermögen für He	1650 l/s	1650 l/s
Saugvermögen für N ₂	1450 l/s	1450 l/s
Kompressionsverhältnis für Ar	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
Kompressionsverhältnis für H ₂	$2 \cdot 10^4$	$2 \cdot 10^4$
Kompressionsverhältnis für He	$3 \cdot 10^5$	$3 \cdot 10^5$
Kompressionsverhältnis für N ₂	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für Ar	16 hPa l/s	16 hPa l/s
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für He	20 hPa l/s	20 hPa l/s
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für H ₂	> 30 hPa l/s	> 30 hPa l/s
Gasdurchsatz bei Enddrehzahl für N ₂	20 hPa l/s	20 hPa l/s
Vorvakuum max. für Ar	2,4 hPa	2,4 hPa
Vorvakuum max. für H ₂	0,55 hPa	0,55 hPa
Vorvakuum max. für He	1 hPa	1 hPa
Vorvakuum max. für N ₂	1,8 hPa	1,8 hPa
Hochlaufzeit	4 min	4 min
Enddruck gemäß PNEUROP	$< 1 \cdot 10^{-7}$ hPa	$< 1 \cdot 10^{-7}$ hPa
Drehzahl $\pm 2\%$	31500 min ⁻¹	31500 min ⁻¹
Leistungskennlinie im Gasmodus 1, Eckpunkt A	750/31500 W/min ⁻¹	750/31500 W/min ⁻¹
Leistungskennlinie im Gasmodus 1, Eckpunkt B	750/31500 W/min ⁻¹	750/31500 W/min ⁻¹
Leistungskennlinie im Gasmodus 0, Eckpunkt C	750/31500 W/min ⁻¹	750/31500 W/min ⁻¹
Leistungskennlinie im Gasmodus 0, Eckpunkt D	750/31500 W/min ⁻¹	750/31500 W/min ⁻¹
Schalldruckpegel	≤ 50 dB (A)	≤ 50 dB (A)
Relative Luftfeuchte	5-85, nicht betauend %	5-85, nicht betauend %
Schutzart	IP54	IP54
Anschlussdruck max. für Flut-/Sperrgasventil	1500 hPa	1500 hPa
Integrale Leckrate	$< 1 \cdot 10^{-8}$ Pa m ³ /s	$< 1 \cdot 10^{-8}$ Pa m ³ /s
Leistungsaufnahme max.	1350 VA	1350 VA
Netzanschluss: Frequenz (Bereich)	50/60 Hz	50/60 Hz
Netzanschluss: Spannung (Bereich)	100-120/200-240 V AC	100-120/200-240 V AC
Stromaufnahme max.	10 A	10 A
Einbaulage	Standard (0°-90°)	Standard (0°-90°)
Flutanschluss	G 1/8"	G 1/8"
Gewicht	33 kg	34 kg
Kühlart, Standard	Wasser	Wasser
Kühlwassertemperatur	15-35 °C	15-35 °C
Kühlwasserverbrauch	100 l/h	100 l/h
Zulässiges Magnetfeld max.	7 mT	7 mT
Schnittstellen	RS-485, Remote	RS-485, Remote

13.4 Maße




Abb. 21: HiPace 1800, DN 200 ISO-K




Abb. 22: HiPace 1800, DN 200 ISO-F



Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das unten aufgeführte Produkt allen einschlägigen Bestimmungen folgender **EG-Richtlinien** entspricht:

- **Maschinen 2006/42/EG (Anhang II, Nr. 1 A)**

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist Herr Jörg Stanzel, Pfeiffer Vacuum GmbH, Berliner Straße 43, 35614 Asslar.

HiPace 1800

Harmonisierte Normen und angewendete, nationale Normen und Spezifikationen:

DIN EN ISO 12100 : 2011-03
DIN EN 1012-2 : 1996
DIN EN 61000-3-2 : 2010
DIN EN 61000-3-3 : 2009
DIN EN 61010-1 : 2010
DIN EN 61326-1 : 2013
DIN EN 62061 : 2013

Unterschrift:

Pfeiffer Vacuum GmbH
Berliner Straße 43
35614 Asslar
Deutschland

(Dr. Ulrich von Hülsen)
Geschäftsführer

2016-03-22

VAKUUMLÖSUNGEN AUS EINER HAND

Pfeiffer Vacuum steht weltweit für innovative und individuelle Vakuumlösungen, für technologische Perfektion, kompetente Beratung und zuverlässigen Service.

KOMPLETTES PRODUKTSORTIMENT

Vom einzelnen Bauteil bis hin zum komplexen System:

Wir verfügen als einziger Anbieter von Vakuumtechnik über ein komplettes Produktsortiment.

KOMPETENZ IN THEORIE UND PRAXIS

Nutzen Sie unser Know-how und unsere Schulungsangebote!

Wir unterstützen Sie bei der Anlagenplanung und bieten erstklassigen Vor-Ort-Service weltweit.

Sie suchen eine perfekte
Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum GmbH
Headquarters
T +49 6441 802-0
info@pfeiffer-vacuum.de

www.pfeiffer-vacuum.de